

# Konformitätsnachweis

## Erzeugungseinheit, NA-Schutz

**Antragsteller:** Eguana Technologies Inc.  
4th Street SE 3-6143  
Calgary, AB T2H 2H9  
Kanada

**Produkt:** Batteriespeichersystem mit integriertem NA-Schutz

<b>Modell:</b>	<b>Enduro 307</b>
<b>Leistung:</b>	<b>3000VA</b>
<b>Bemessungsspannung:</b>	<b>230V, 50Hz</b>

Die oben bezeichneten Erzeugungseinheiten mit integriertem NA-Schutz erfüllen die Anforderungen der VDE-AR-N 4105.

Der Konformitätsnachweis beinhaltet folgende Angaben:

- technische Daten der Erzeugungseinheit, der eingesetzten Hilfseinrichtungen und der verwendeten Softwareversion;
- den schematischen Aufbau der Erzeugungseinheit;
- zusammengefasste Angaben zu den Eigenschaften der Erzeugungseinheit

### Netzanschlussregel:

**SOP-9-1\_11 GCC Certification Program, 04/18**

Auf Basis von:

**VDE-AR-N 4105:2011-08**

Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz – Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz.

### Mitgeltende Normen:

**E DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100):2013-10**

Netzintegration von Erzeugungsanlagen – Niederspannung – Prüfanforderungen an Erzeugungseinheiten vorgesehen zum Anschluss und Parallelbetrieb am Niederspannungsnetz.

Ein repräsentatives Testmuster des oben genannten Erzeugnisses entspricht zum Zeitpunkt der Ausstellung dieser Bescheinigung der aufgeführten Netzanschlussregel.

**Berichtsnummer:** 18PP204-04

**Zertifikatsnummer:** 18-308-00

**Ausstelldatum:** 2018-09-12



*Tanja Rottach*

- Digitally signed | see <http://ca.primara.net> for more details -

**Tanja Rottach**  
Certification Engineer

